

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тараща
(місце складання)

№ _____

від « 08 » 05 2024_ року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від « 05 » грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», Олександр Крушук О.М.

Олександр Крушук О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

№ 88, вул. Білогородська, місто Тараща

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено пошкодження газопроводу

2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО системи спільної власності здійснено
готове до надання експертної думки з метою ухвалення
висока якість виконання робіт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

Крушук О.М.
(ПІБ)

(підпис)

08.05.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Міхалюк С.В.
(ПІБ)

(підпис)

08.05.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано