

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Селище Ставище
(місце складання)

№ 2 від «14» 05 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від «05» грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»,

слюсар Максименко М.О., слюсар Якимчук В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

Селище Ставище, вул. Цимбала Сергія № 26 А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід пошкоджує фарбування
 - 2) Крани на стояках потребують заміни - цинкування
 - 3) Частково міже закінчили. Замінили газопровід
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Акт недосугу в квартири: № 3, № 4, № 13, № 16, № 18, № 24, № 31.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільною сумісною газопостачання
гонима до подальшої експлуатації, за умови усунення
виявлених та вище зазначених недоліків

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Максименко М.О. 22.05.2024
(ПІБ) (підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
слюсар Якимчук В.В. 21.05.2024
(ПІБ) (підпис) (дата) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано