

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку

м. Тетіїв
(місце складання)

від " 8 " 07 20 24 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Тетіївської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» м. Ширіан О.П

м. Пацюк В.І

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 19 вул. Крашова м. Тетіїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує закріплення

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільної спільного газопостачання після проведення ТО готова до подальшого експлуатування, але потребує закріплення відного газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) Коталевич В.О (0456052130)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:

Ширіан О.П 8.07.24
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

Пацюк В.І 8.07.24
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)
(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)
(за наявності), підпис замовника)