

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку

м. Тетіїв
(місце складання)

від " 7 " 05 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Тетіївської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсар Ланцинький М.Ю
слюсар Ширман О.П

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 6а вул. Зюгані м. Тетіїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує закріплення

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільного суцільного газопостачання після проведення ТО
затяга до подальшого експлуатування, але потребує закріплення
відного газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця Котляков В.О 0456052130

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження:

Ланцинький М.Ю 7.05.24
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

Ширман О.П 7.05.24
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)
(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)
(за наявності), підпис замовника)