

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання**  
**у багатоквартирному будинку**

м.Тетіїв  
(місце складання)

від "19" "06" 20\_\_ року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023року, працівниками виконавця робіт Тетіївської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» спосер Шеремета м.і.

Шеремет О.П.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 1 вч. Ковалевського  
м.Тетіїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільно спільного газопостачання після перевірки ТО  
готова до подальшого експлуатування, але потребує фар-  
бування всього газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) Коталевич Р.О. (045) 60 5-21-30

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження:

Шеремета м.і. 19.06.24  
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

Шеремет О.П. 19.06.24  
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис замовника)