

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Селище Ставище
(місце складання)

№ 1 від «04» червня 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від «05» грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської ділянки Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», слюсар Максименко М.О., слюсар Якимчук В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку :
Селище Ставище ,вул. Цимбала Сергія № 28 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження захисної вхідної засувки
- 2) газорозвід пошкодження фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: дверей недопущу квартири: №14, №16, №19, №23, №28.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільної сумісної газопостачання готова до подальшої експлуатації за умови усунення вищезазначених недоліків

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Максименко М.О. М.О. 04.06.2024р.
(ПІБ) (підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

слюсар Якимчук В.В. В.В. 04.06.2024р.
(ПІБ) (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано