

АКТ  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Володарка  
(місце складання)

№ 4

від « 13 » 05 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Володарської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»

слюсар Білобродський Г.І. слюсар Саян О.І.,  
слюсар Гончарук Ю.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку):

с. Володарка, вул. Любневий буд. 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Превисли заміну газопроводів у місцях укладання на нові труби.

2) Газопровід потребує заміни.

3) Висхідний газопровід частково закритий ніконіасти (утеплювачем).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Складено акт недопуску

в квартири: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32,  
35, 41, 43, 47, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 69,  
71, 72, 74, 76, 79, 80.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільного суцільного  
газопостачання готова до подальшої експлуатації  
за умови усунення виявлених та інших зазначених  
недоліків.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 5-01-32

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового  
обладнання.

Працівники які виконали  
обстеження

Білобродський Г.І. 13.05.24  
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис) (дата)

Саян О.І. 13.05.24  
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис) (дата)

Гончарук Ю.В. 13.05.24  
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис) (дата)

Молод А.А. 13.05.24  
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис) (дата)

З актом ознайомлений представник від КОМУНАЛЬНОГО  
ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
«ВОЛОДАРКА»:

(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис) (дата)