

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Володарка
(місце складання)

№ 8

від «10» 08 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Володарської дільниці Тарашанського УБГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» в.о.майстер служби припинення та відновлення газопостачання Момот А.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку):

с. Володарка, вул. Косієвського буд. 32,

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Збільшено часом відного газопроводу в устаткованому місці нагнітаний газом для обслуговування
2. Захисне покриття відного газопроводу пошкоджене
3. Збиті електромережі кабелі з газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

Складено акт про недопуск (додається) №1, №6, №10, №11, №12, №13

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільного
середнього газопостачання готова до подальшої
експлуатації за умови усунення виявлених
та вище зазначених

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники які виконали обстеження

З актом ознайомлений представник від КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
«ВОЛОДАРКА»:

Володарська Р.Р. 20.08.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)

Калдаєв Р.Р. 20.08.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)

Володарська Р.Р. 20.08.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)

Момот А.О. 20.08.24
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)

Володарська Р.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)

Володарська Р.Р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(підпис)

(дата)