

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання**  
**у багатоквартирному будинку**

м.Тетіїв  
(місце складання)

від " 3 " 07 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Тетіївської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» шосар Панчиський М.Ю  
шосар Широн О.П

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 4 вул. Чвоткова м. Тетіїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газпробівіч потребує замінування

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільно сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшого експлуатування, але потребує замінування Відрізок газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) Коташевіч В.О (045) 6052130

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження:

Панчиський М.Ю 3.07.24  
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

Широн О.П 3.07.24  
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)  
(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)  
(за наявності), підпис замовника)