

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Селище Ставище
(місце складання)

№ 3

від « 08 » липня 20__ року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від « 05 » грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», слюсар Максименко В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

Селище Ставище ,вул. Мельника Миколи (Куницького) № 7.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Порядкування газопровід

2) Обрізати з газопроводу насадження (вигоріг)

3) Укриття газопроводу від механічних пошкоджень (вигоріг)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 25402

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО системи спільного внутрішнього газопостачання вимагає до подальшої експлуатації, за умов виконання вищезазначених недоліків

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Максименко В.В.
(ПІБ)

В.В.
(підпис)

08.07.2024
(дата)

В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.2024
(дата)

слюсар Максименко В.В.
(ПІБ)

В.В.
(підпис)

08.07.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано