

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

Іванків
(місце складання)

N 5 від "11" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Іванківської дільниці Вишгородського УЕГТ Київської філії майстер служби ПВРГ Давиденко В.Д., слюсар служби ПВРГ Гурневич В.І. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 1. Присур 55.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наявність корозійних пошкоджень сталевих газопроводів
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пошкоджені сталі життєкорисного призначення

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Давиденко В.Д.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Коваленко В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)