

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Іванків
(місце складання)

N 9

від "23" "07" 2018 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Іванківської дільниці Вишгородського УЕГГ Київської філії майстер служби ПВРГ Давиденко В.Д., слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування СПВРГ (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Толощина 46.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наявність коротких пошкоджень сталевих газопроводів
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

поновити стан антисорозівного покриття

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Давиденко В.Д.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

23.07.18р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Коваленко В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)