

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

м. Вишгород
(місце складання)

№ 128 від "24" 06 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № _____, працівник(ами) виконавця робіт Вишгородського УЕГТ Київської філії, ТОВ «Газорозподільні мережі України»: старший майстер Кармашко ГГ, сержант Лисенко ВГ, сержант Гурієв ВГ, сержант Стохун В, сержант Приходько О (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Шолуденка, 6А

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пошкодження, обривані кріплення зовнішнього газопроводу,
- 2) корозійні ушкодження та відсутність захисного підриву
- 3) відсутній доступ до газових ділянок зовнішнього газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити кріплення зовнішнього газопроводу
Виконати захисний підрив газопроводу
Надати доступ до всіх ділянок зовнішнього газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) через 1 місяць

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кармашко ГГ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.06.25р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)