

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

С. Сеник
(місце складання)

N 111

від "02" 04 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____
працівником(ами) виконавця робіт Винишківський ЦЕТГ, Київської філії ТОВ ТРМУ
Олександр Кармешко ГГ, снісар електрики ВТ
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Депутатська, 2А

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність фарбового покриття на дерев'яній решотках
- 2) зовнішнього газопроводу; пробивання трудо-
- 3) проводу, несправки кріплення

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити антикорозійне покриття газопроводів
Відновити кріплення, усунути пробивання
зовнішнього газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) змінарь (02.05.25р)
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Кармешко ГГ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.04.25р
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)