

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ОСББ „Вишнева Оселя-4”
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Крюківщина, вул. Освіти, буд. 6
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2016
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	37
Дата складання технічного паспорта	05.06.2025


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ50-68м, φ32-68м, φ25-66м, φ62-36м, φ20-74м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ20-74м.
Кількість стояків газових	37 - індивідуальних вводів в кожну квартиру з вулиці.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ62/1-2шт, φ20/1-37шт φ20/1-20шт до приладів.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	37

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 05.06.2025 Завершення: 05.06.2025
Виконавець робіт	Києво-Святошинське УЕГГ.
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ.
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 05.06.2025 Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ <u>витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні</u> /потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ <u>потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газопровід і запірні пристрої придатні до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Сакович І.В.  (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	05.06.2025 (дата)	
---	----------------------	--

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)
--	-----------------