

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ТОВ, УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ЩАСЛИВИЙ"
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 10 В.
Поверховість будинку (кількість поверхів)	10 П-3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2016
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	120
Дата складання технічного паспорта	26.06.2025

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ


ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ125-1м, φ108-160м, φ40-48м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ40-119м, φ32-114м φ25-15м, φ20-36м.
Кількість стояків газових	12
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ125Щ-1шт, φ40-12шт φ20Щ-38шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	12 96
Загальнобудинковий вузол обліку газу (Так/Ні)	Ні



3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 26.06.2025 Завершення: 26.06.2025
Виконавець робіт	Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», Києво-Святошинське УЕГГ
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 26.06.2025 Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газопровід і запірні пристрої придатні до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Саквич І.В.  (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	26.06.2025 (дата)	
--	----------------------	--

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

  (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	  (дата)
---	----------------