

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|--|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | с. Петропавлівська Боризанівка вул. В. Кільцева 9/1 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 10 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 2016 |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 100 |
| Дата складання технічного паспорта | 09.06.2025 |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|---|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | Ø159-20м. Ø110-135м. Ø40-20м. |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | Ø40-99м, Ø32-49м, Ø25-49м Ø20-12мт |
| Кількість стояків газових | 10 шт. |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість: | КРАН Ø40ш-10шт КРАН Ø20-1шт КРАН Ø220ш-1шт |
| Футляри (кількість): через стіни через перекриття | 10 80 |

| | |
|--|---|
| Дата виконання | Початок: 09.06.2025 Завершення: 09.06.2025 |
| Виконавець робіт | Києво-Святошинське УЕГГ. |
| Вид робіт за договором | ТО ВБСГ. |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку 09.06.2025 Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені під час виконання робіт | |
| Герметичності газопроводів | <u>витоки газу виявлені</u> /витоки газу не виявлені (зайве закреслити) 5 шт |
| Запірні пристрої | <u>справні</u> /потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/ <u>потребує фарбування</u> (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | Газопровід і запірні пристрої придатні до подальшої експлуатації |

| | |
|--|--|
| <p><u>Саковик Т.В. </u></p> <p>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</p> | <p><u>09. 06. 2025</u></p> <p>(дата)</p> |
|--|--|

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

_____ (дата)