

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Миру, буд. 9/1
Поверховість будинку (кількість поверхів)	9
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2015
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	162
Дата складання технічного паспорта	14.06.2025.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ100 - 82м, φ120 - 30м, φ80 - 58м, φ40 - 36м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ40 - 149м, φ32 - 157м, φ25 - 22м, φ20 - 48м.
Кількість стояків газових	18
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ150ш - 1шт, φ40ш - 18шт φ20ш - 25шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	18 144

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 17.06.2025 Завершення: 17.06.2025
Виконавець робіт	Києво-Святошинське УЕГГ.
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ.
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 17.06.2025 Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити) 306.5 мт
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газопровід і запірні пристрої придатні до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Саківця О.В.  (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	17.06.2025 (дата)	
---	----------------------	--

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	 (дата)
---	----------------