

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА  
 (місце складання)

№ 8-7

від « 7 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 12 » грудня 2023 року викладеного на сайті <https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», старшим майстром служби ТО, Києво - Святошинського УЕГГ, Сакович І.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
 виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19

с. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, вул. Шкільна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ВВІДНИЙ ГАЗОПРОВІД ПОТРЕБУЄ ФАРБУВАННЯ.
- 2) ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ДІЛЯНОК І ЗАПОРНИХ ПРІСТРОЇВ
- 3) ВВІДНОГО ГАЗОПРОВОДУ.
- 4) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

УСУНИТИ НЕДОЛІКИ У 2-Х ТИЖНЕВИЙ ТЕРМІН.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця 0671246553

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

САКОВИЧ І.В. 07.07.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
 підпис замовника)