

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Святопетрівське

(місце складання)

№ 4-8від « 4 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « 12 » грудня 2023 року викладеного на сайті <https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», старший майстром служби ТО, Києво - Святошинського УЕГГ, Сімаков О.Є.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
 виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29/3

с. Святопетрівське, вул. Володимирська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
 За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потребує фарбування.
- 2) Прибрати дріт з ввідного газопроводу.
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у 2-х тижневий термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0671246553

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сімаков О.Є.

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

04.08.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
 підпис замовника)