

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

## АКТ

### технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-цп. Бариншівка

(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від «12.» 06. 2025 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року, викладеного на сайті,  
<https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Головка Дмитро

ТОВ "ГТМУ" ш-р Єшів А.Є.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27.,  
вул. Сорітська, місто/селище Бариншівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Немає теплової вентильованої камери. Не замінювалися
- 2) Немає розетки біля входу. Не подарувалися
- 3) газовий

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: с-цп. Бариншівка,

вул. Сорітська 5.24.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Доамінувати всі теплові камери, поставити камери. Замініти  
шматки на ок та ГТ-4. Замініти теплоізоляцію від  
газового входу. Замініти газовий

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0459653954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ш-р Єшів А.Є. 12.06.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)