

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Яотин № 12 від «27» 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України»

слюсарем Тиреню В. М., слюсарем Юлімаров А. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 6, вул. Цукрова, м. Яотин.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на внутрішньому газорозподі
- 2) колектора на 6 квартир. Витік не усунуто, колектор
- 3) зупинено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

7, 8, 9, 10, 11, 12.
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв. 7, 8, 9, 10, 11, 12.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газорозподіл припинений до подальшої експлуатації
частково, колектор на кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 04. 09. 2025р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тиреню В. М. 27.08.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис) (прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)