

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Біла Церква
(місце складання)

№ _____

від «25» 04 2025 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті <https://kv.gmtu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ „Термодіагностика мереж України“ Вілоушівське ЧЕТГ м.р. с. то Товсто М.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 10, вул. Хмельницького, місто/селище Біла Церква

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Залізні пристрої на стояках потребують заміни на сучасні (кискові)
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільного суцільного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації; потребує заміни залізних пристроїв у термін 3 тижні та фарбування ввісного газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 16.05.2025р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Товсто М.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

25.04.2025р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)