

# **Додаток 5. АКТ** **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Растів№ 90від «20» 10 2025 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Київська філія ТОВ "Газозрозуміння"  
мереті України" Висемислівська ВБСГ, Растівська філія  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 52, вул. Гусева  
м. Растів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Лагодордове покриття газопроводу висадовильниму ст
- 2) Електропровод зафіксовано на газопроводі.
- 3) Демонтувати апарати з блокув. димарів  
у відсутності доступу до відключення/крана під. лт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається):     

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ після проведення ТО готова до подальшої  
експлуатації за умови усунення вищевказаних  
зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м. Чередишечко В.В. 20.10.25 підпис відсутній  
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
 (за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)