

Додаток 5. АКТ **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Растві
 (місце складання)

№ 60

від « 5 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Дієвська Орієнта ТОВ „Газодіагностика“ м. Київ
України Васильківського ЧЕТТ Раствієва Дмитро
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, вул. Привокзальна
м. Растві

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Діагностичне погіршення в незадовільному стані.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ після проведення ТО готова до подальшої експлуатації за умови усунення вищевказаних зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В.В. Чередишні 5.08.25
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

Дієвська Орієнта
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
 (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)