

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Хрущівка
(місце складання)

№ 155 від «24» 06 2025 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року, викладеного на сайті <https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Васильова Вєслава
ВСТ ЖОВ. Гуртожитоків м. Хмельницького
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2,
вул. Просвітителів, місто/селище Хрущівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Некоректне покриття в газоділячній стіні
- 2) Підривні кріплення
- 3) Забиті електричні дроти

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВСТ після проведення ТО в багатоквартир-
ховому будинку готовий до паралельної
експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дантон С.М. Дант
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.25р.
(дата)

Васильов Вєслава
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.25р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)