

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ТОВ „МОЛОДІЖНЕ МІСТЕЧКО“
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Крюківщина, вул. ОДЕСЬКА, буд 34
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2016
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	110
Дата складання технічного паспорта	02.06.2025


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ80-44м, φ50-92м, φ72-69м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ25-218м, φ20-33м.
Кількість стояків газових	22
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ80Ш-2шт, φ32Ш-2шт, φ20Ш-2шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	22 88

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 02.06.2025 Завершення: 02.06.2025
Виконавець робіт	Києво-Святошинське УЕГГ.
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ.
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 02.06.2025 Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) 306 - 405
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газопровід і запірні пристрої придатні до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Сакович О.В. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.06.2025
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)