

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "ЩАСЛИВИЙ".
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ. СОБОРНА, БУД. 10 А.
Поверховість будинку (кількість поверхів)	10 п - 6
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2016
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	216
Дата складання технічного паспорта	24.06.2025


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ125-210м, φ100-160м, φ40-160м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ40-243м, φ32-214м, φ25-29м, φ20-65м.
Кількість стояків газових	24
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ125Ш-2шт, φ40Ш-24шт φ20Ш-30шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	24 192
Загальнобудинковий вузол обліку газу (Так/Ні)	Ні

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 24.06.2025 Завершення: 26.06.2025
Виконавець робіт	Київська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», Києво-Святошинське УЕГГ
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.
Договір на виконання робіт	№ Дата початку 24.06.2025 Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити) 1 шт
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газопровід і запірні пристрої придатні до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Сакович Т.В. 	24.06.2025	
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)