

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Петропавлівська Борщівська вул. Кільцева 9/2
Поверховість будинку (кількість поверхів)	10
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2016
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	95
Дата складання технічного паспорта	09.06.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 110 - 135 м. Ø 40 - 20 м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 40 - 99 м, Ø 32 - 49 м, Ø 25 - 49 м Ø 20 - 28 м.
Кількість стояків газових	10 шт.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	КРАН Ø 40 мм - 10 шт. КРАН Ø 20 мм - 9 шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	10 80

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: <i>09.06.2025</i> Завершення: <i>09.06.2025</i>
Виконавець робіт	Києво-Святошинське УЕГГ
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ.
Договір на виконання робіт	№ Дата початку <i>09.06.2025</i> Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити) <i>Бит</i>
Запірні пристрої	<u>справні/потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне/потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Тарові і запірні пристрої придатні до подальшої експлуатації</i>

Представник виконавця

<i>Саковиз Т.В.</i> <i>[підпис]</i> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<i>09.06.2025</i> (дата)
--	-----------------------------

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	 (дата)
---	----------------