

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Святопетрівське

(місце складання)

№ 12-7від « 9 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 12 » грудня 2023 року викладеного на сайті <https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», старшим майстром служби ТО, Києво - Святошинського УЕГГ, Сакович І.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
 виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4

с. Святопетрівське, бульвар Лесі УкраїнкиЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Ввідний газопровід потребує фарбування.2) Прибрати дріти з газопроводу

3) _____

4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у 2-х тижневий термін.Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -Контактний робочий телефон представника виконавця) 0671246553

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Сакович І.В.09.07.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
 підпис замовника)