

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Холодівка

(місце складання)

№ 39-10від « 29 » 10 2025 року

Відповідно до договору від « 12 » грудня 2023 року викладеного на сайті <https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», старший майстер служби ТО, Києво - Святошинського УЕГГ, Сімаков О.Є.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
 виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20

с. Холодівка, вул. Леоніда Куденюка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виданий газопровід потребує фарбування
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у 2-х тижневий термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0671246553

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сімаков О.Є.

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

29.10.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
 підпис замовника)