

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Софіївська Борщатівка
(місце складання)

№ 11-3

від «11» 03 2025 року

Відповідно до договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті <https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Києво – Святошинського УЕГГ, Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», старшим майстром служби ТО, Сакович І.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку). № 59

с. Софіївська Борщатівка, вул. Соборна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ГАЗОПРОВІД ПОТРЕБУЄ ФАРБУВАННЯ.
- 2) ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ЛІЯНОК ГАЗОПРОВІДУ
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки у 2-х тижневий термін.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сакович І.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.03.2025

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)