

зДодаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Яготин № 38 від «07» 10 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» споживач

Головченко Л. Л.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 38, вул. Надеретия, м. Яготин

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено та усунуто 2 витони газу на зап. кр. ф 20 мм.

2)     

3)     

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв. 2

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: газопостачання

не припинював

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витони газу усунуто, газопровід придатний до  
подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Головченко Л. Л.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

07.10.25р.

(дата)

З актом ознайомлений:

Костюк К. Г.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

07.10.25р.

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Костюк К. Г.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)