

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань № \_\_\_\_\_ від «06» 10 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Київська дитяча  
ТОВ, ГРМУ "ш.р. Боровик Р.А."  
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22,  
вул. Гермош, місто/селище Березань

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Частково захищений газопровід. Не захищений
- 2) шланги не ОК та ПП-4. Електродроти не
- 3) ізолярові.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,  
вул. Гермош 8. 22.  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Надати вичислих строків до газопровода. Захищати  
шланги не ОК та ПП-4. Зняти електродроти з  
ізолярові.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 04546 53954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ш.р. Боровик Р.А. 06.10.2025р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)