

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань.
(місце складання)

№ _____ від «06» 10 2025 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті,
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Житлове дтк-2
ТОВ "ГРМУ"

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконавці роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24,
вул. Вершини, місто/селище Березань.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невстановлені вентильовані канали. Частково
- 2) замкнений газопровід. Невстановлені шланги на
- 3) ок та ПР-4.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,
вир. Вершини 5.24.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Встановити вентильовані канали. Надати вивільний
доступ до газопроводу. Замінити шланги на ок та ПР-4.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0454653954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Бродик Р. А. 06.10.2025.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)