

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с-м. Барилівка  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від «06» 08 2025 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Київська філія  
ТОВ "ГРМУ" м-р Барилівка Р.А.  
(найменування суб'єкта господарювання) виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20,  
вул. Центральна, місто/селище Барилівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недопущення вентильованості каналів. Частково заважає
- 2) неправильне з'єднання з газопроводу. Недодієльні шланги
- 3) на ок. та П-4. З'єднанні вхідні краї не штовхає

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: с-м. Барилівка,

вул. Центральна д. 20  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Доопущення вентильованості каналів. Надати вільний доступ  
до газопроводу. зняти з'єднання з газопроводу. з'єднати  
шланги на ок. та П-4. Надати вільний доступ до в. країв на  
штовхає.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 04546 53957.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

м-р. Барилівка Р.А.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

06.08.2025р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)