

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Яким № _____ від « 15 » 07 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсар Гиренко В.М.,
слюсар Хофманно А.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 3, вул. Нахманова м.п.д., м. Яким.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витік газу на стояку № 2.
- 2) Витік газу на індивідуальному стояку в кв. 8.
- 3) Виявлено та усунуто витік газу на газифікованій пристрої ф 20мм стояку № 4.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Стояки № 2, кв. 2, 6, 10, 14, 18;
індивідуальний стояк в кв. 8, стояки № 4 кв. 13, 14, 17, 35, 39.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

спостережувати за кв. 10 з'явитися та надати доступ до внутрішніх
газопроводів для усунення витіків газу,

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 16.07.2025р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гиренко В.М. 15.07.2025р. 15.07.2025р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	<i>Відсутня</i>
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Яготин, вул. Жукотанова Амв, буд. 3.</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>5</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>40</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>15.07.2025 р.</i>

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>φ50 - 41 м/п, φ25 - 10 м/п, φ20 - 3 м/п</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>φ20 - 80 м/п, φ25 - 76 м/п.</i>
Кількість стояків газових	<i>9</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>φ50 - 1 шт (задвижка), φ25 - 4 шт (кожус), φ20 - 1 шт (кож). φ25 - 4 шт (кож.).</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>11 32</i>

Дата виконання	Початок: 15.07.2025р. Завершення: 15.07.2025р.
Виконавець робіт	ТОВ «Газмережі України»
Вид робіт за договором	ТО ВБСТ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газопровід придатний до експлуатації газифікації. Притиснено газопостачання на стояк №2, кв. 2, 6, 10, 14, 8, та стояк №1 кв. 23, 27, 31, 35, 39, індикувальний стояк в кв. 8. Абоненти не мають вільного

<u>Присяжний А. М.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>15.07.2025р.</u> (дата)	
---	-------------------------------	--

<p>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</p>	<p><u>15.07.2025р.</u> (дата)</p>
---	---------------------------------------