

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Яотин № _____ від « 02 » 07 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсар Тиренко В.М.,
слюсар Ювченко А.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 70, вул. Котляревського, м. Яотин.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено та усунуто з витоки газу на замірках пристрою ф20мм
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: п. 2

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: газопостачання не
припинювалось.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено та усунуто з витоки газу, газопровід придатний
до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) 5 95 71

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Тиренко В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.2025р.
(дата)

Шинкаренко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

02.07.2025р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Відсутня
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Яготин, вул. Хотимирівської, буд. 20.
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	2
Дата складання технічного паспорта	02.07.2025р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ25 - 1,5 м/п, φ20 - 39 м/п,
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	φ20 - 4 м/п
Кількість стояків газових	0
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	φ20 - 3 шт (конт.)
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	2 0

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 02.07.2025р Завершення: 02.07.2025р.
Виконавець робіт	ТОВ «Газмережі України»
Вид робіт за договором	ТО ВБСГ
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/ витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/ потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/ потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Виявлено та усунуто 2 витоки газу на запірних пристроях Ф20 мм. Газопровід придатний до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

<u>Артемченко А.М.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>02.07.2025р.</u> (дата)	
---	-------------------------------	--

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

<u>Шиняренко В.О.</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>02.07.2025р.</u> (дата)
--	-------------------------------