

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Жолтих № \_\_\_\_\_ від « 10 » 04 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсар Коваленко І.І.,  
слюсар Гиренко В.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 64, вул. Воляська, м. Жолтих.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено та усунуто витік газу на газівнику

2) пристрій Ф 20.

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

газопостачання не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

недаліки усунуто. Газопровід придатний до подальшої  
експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Коваленко І.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

10.04.25р.  
(дата)

Ходма С.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.04.25р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Ходма С.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)