

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тараща
(місце складання)

№ 2

від «04» 05 2025 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності
внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від «05» грудня
2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ
«Газорозподільні мережі України» с/м/с/р/т Григорук О.М.
Міжуринський Д.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

№ 12, вул. Львів, місто Тараща.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Таращанський потребує фронтального

2) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО системи спільного користування
гасовою до подальшої експлуатації де умови усунення
вище зазначених недоліків

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівники,
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

Григорук О.М.
(ПІБ) Д.С.
(підпис)

04.05.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Міжуринський Д.С.
(ПІБ) Д.С.
(підпис)

04.05.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано