

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання**  
**у багатоквартирному будинку**

м.Тетіїв  
(місце складання)

від " 09 " 06 2025 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023року, працівниками виконавця робіт Тетіївської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Гончарук В.В.

Шеремета М.І. Ставайчук А.І.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 43а вчл Редітмига

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільно суспільного газопостачання  
після проведення ТО готова до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження:

Гончарук В.В. 10.06.25

(прізвище, ім'я та по-батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Шеремета М.І.

10.06.25

(прізвище, ім'я та по-батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

Ставайчук А.І. 10.06.25

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по-батькові

(дата)

(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові

(дата)

(за наявності), підпис замовника)