

**АКТ**      *N 36*  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку**

м. Тетіїв  
(місце складання)

від " *15* " *08* 20 *25* року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Тетіївської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» *стосовні: Гогогори В.В. Шеремета М.І., Ставцівчук А.І.*

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № *68 вкл. Соборна*

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) *Газопровід потребує фарбування*

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Система спільно суєйного газопостачання після перевірки ТО готова до подальшої експлуатації, але потребує фарбування ввдого газопроводу*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження:

*Гогогори В.В.*  
(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

*15.08*

(за наявності), підпис)

*Ставцівчук А.І.*

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

*15.08*

(за наявності), підпис)

*Шеремета М.І.*

*15.08*

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис замовника)