

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Васильків
(місце складання)

№

139

від

24.04.2025 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт
Васильківське УЕГГ КФ ТОВ "Газорозподільні мережі України"

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м. Васильків, вул. Грушевського, 3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Лакофарбове покриття в незадовільному стані;
- Відсутній доступ до вимикаючих пристроїв газопроводу (замуровано)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

Несанкціонований доступ не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

газопостачання не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування
нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Внутрішньобудинкова система газопостачання після проведення ТО готова до подальшої
експлуатації за умови усунення вищевказаних зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Дигтан С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

24.04.2025 р.

(дата)

Михас В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)