

# **Додаток 5. АКТ** **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Растів  
 (місце складання)

№ 95

від « 30 » 10 2021 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року № \_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Київська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" Васильківського ЦЕГГ Растівська гірсько-лісова  
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39, вул. Київська, м. Растів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Некоректне прикриття газопроводу в незадовільному стані.
- 2) Електропроводка на газопроводі.
- 3) Особисті дішарів потребує ремонту.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається): ..

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ після проведення ТО готова до подальшої експлуатації за умови усунення висловлених зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с. Чересніченко В.В. 30.10.21 підпис відсутній  
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
 (за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)