

# **Додаток 5. АКТ** **ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ** **У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Растів

(місце складання)

№ 40від « 2 » 09 2025 рокуВідповідно до договору від «    » 20 року №   , працівником(ами) виконавця робіт Прийнята фірма ТОВ "Газорозподільні мережі України" Васильківського ЧЕП Растівська ділянка.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул. Припідгорецька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Далораздове пошкодження в незадовільному стані
- 2) Частково газопровід захищений в утепленню фасаду
- 3) Відсутній доступ до відкритої плами на створу п.б. 45

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: шарові.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ після проведення ТО готова до подальшої експлуатації за умови усунення вищевказаних зауважень.Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   Контактний робочий телефон представника виконавця   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м. Чередишню В. В.  
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
 (за наявності), підпис

підпис відсутній  
 (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
 (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)