

багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

С. В. Світличка  
(місце складання)

N 4

від "7" 04 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт Дієвська Олександрівна ТОВ "Газсервіс. Львів"  
"Сервіс Газіки" Васильківською ЧЕТТ Растівська дієвська  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по  
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 1 вер. Дієвська  
С. В. Світличка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Малорозривне покриття газопроводу в неадаптивному стані.
- 2) Відсутнє приєднання газопроводу.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування  
нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

В Бет після проведення ТО готова до подальшої  
експлуатації за умови усунення виявлених  
зауважень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Чередишнін В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

7.04.25  
(дата)

підпис відсутній  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у