

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Вишгород
(місце складання)

N 166 від "11" 11 2025 року

Відповідно до договору від " " 20 року N ,
працівником(ами) виконавця робіт Вишгородського УЕГГ Київської філії, ТОВ «Газорозподільні мережі України»: старшим майстром Карпенко Г. Г. селюком Стехун Н. В., селюком Фрихадасю О. М., селюком Курчелло В. Г.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Дніпровська, 4

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) підпалювальне покривало в неадекватному стані
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

несанкціонованим доступом не здійснюється
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

згідно з технічними вимогами покривало замінити
та заміняти покривало

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Карпенко Г. Г.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

11.11.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)