

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у  
багатоквартирному будинку**

м. Київ

(місце складання)

N 161

від "14" 10

2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_,  
працівником(ами) виконавця робіт Вишгородського УЕГГ Київської філії, ТОВ «Газорозподільні мережі  
України»: старший майстер Карменко П.Г., майстер Давиденко В.Д., сисопар  
Валднк В., сисопар Перець С.С., сисопар Приходко О.М.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Дніпровадська, 13/1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невчасне виконання робіт з газифікації,
- 2) високі витрати на газифікацію стояків,
- 3) потреба замінити газифікаційний стояк (зшит)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

несанкціонований доступ не здійснюється

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити газове постачання,  
замінити газифікаційний стояк (зшит з ГТ)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) - 4 місяць

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження

З актом ознайомлений:

Карменко П.Г.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

14.10.25р  
(дата)

Ду підпису  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

14.10.25р  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)