

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку**

см. Файл
(місце складання)

N 162

від "14" 10 2025 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт Вишгородського УЕГТ Київської філії, ТОВ «Газорозподільні мережі
України»: старший майстер Карменко ГГ, майстер Кавиженко ВД, майстер
Степан Н.В., майстер Приходько ОМ, майстер Перець С.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за
наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Дніпровського, 7/1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкоджене захисне покриття зовнішнього газопроводу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

несанкціонований доступ не здійснюється
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового
приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити захисне покриття зовнішнього газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового
обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

З актом ознайомлений:

Карменко ГГ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.10.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)