

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Остер

(місце складання)

N 142

від "18" 08 , 2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Вишгородського УЕГТ Київської філії, ТОВ «Газорозподільні мережі України»: старший майстер Кармешко ГГ, сержант електробезпек ВІ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Сотерма, 65 .

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено сріплені зовнішнього газопроводу;
- 2) Виявлено захисне покриття зовнішнього газопроводу;
- 3) На газопроводі закріплені електропровода макадери.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення)

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено несанкціоновані з'єднання газопроводу;  
Виявлено захисне покриття зовнішнього газопроводу.  
Прокладати електропровода на відстані від газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Кармешко ГГ  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.08.25  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)